

Sejny, 25.08.2023 r.

INFORMACJA nr 2

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy: *Zamówienie publiczne pn. „Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców na terenie Miasta Sejny przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.” nr sprawy: RPPD.11.01.00-20-0074/22*

W związku z wpływaniem pytań od Wykonawców w odniesieniu do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy w pkt 3.2.4. ppkt. f OPZ rodzaju czujnika temperatury PT1000 dla wszystkich średnic ciepłomierzy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż żaden producent nie ma w swoim asortymencie czujnika temperatury PT1000 dla średnic powyżej DN 25, czy Zamawiający dopuści rodzaj czujnika temperatury PT500 dla ciepłomierza o średnicy DN65 a dla ciepłomierzy w średnicach od DN15 do DN25 zachowa rodzaj czujnika TP1000?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujnik PT500 dla ciepłomierza o średnicy DN65

NINIEJSZE WYJAŚNIENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ.